

## Теория расчетов при проектировании оптического кабеля и ВОЛС. К программе «Расчет самонесущего оптического кабеля «Инкаб».

### 1. Расчет характеристик самонесущего оптического кабеля.

#### 1.1. Начальный модуль упругости.

При растяжении кабеля необходимо учитывать модуль упругости кабеля,  $E_{каб}$ . Оптический кабель состоит из различных материалов, при этом определяющее значение на модуль упругости целого кабеля оказывают центральный силовой элемент и упрочняющие нити. Для расчета модуля упругости кабеля, необходимо воспользоваться следующей формулой:

$$E_{каб} = \frac{\sum_{i=1}^m E_i S_i}{S_{каб}}$$

где  $E_i$  и  $S_i$  – модуль и площадь  $i$ -го несущего элемента кабеля.

Понятно, что модуль упругости кабеля также зависит от числа и вида силовых элементов и определяется изготовителем кабеля.

Для самонесущего оптического кабеля

#### 1.2. Сечение кабеля.

Расчет производится по следующей формуле:

$$S_{каб} = \frac{\pi D_{каб}^2}{4}$$

где  $D_{каб}$  – внешний диаметр кабеля.

Необходимо учесть, что модули упругости приведены к сечению всего кабеля в целом. Соответственно приводится и расчет площади всего кабеля. В этом случае расчет площади твердых элементов кабеля не нужен.

#### 1.3. Расчет максимально допустимой растягивающей нагрузки.

При расчете рассматриваются оптические кабели со свободной укладкой волокна в оптических модулях скрученных вокруг центрального силового элемента (ЦСЭ) (типов ДПТа, ДПТс, ДОТа, ДОТс производства ООО «Иникаб»).

Максимально допустимая растягивающая нагрузка пропорционально предельно допустимому удлинению самого кабеля и оптического волокна.

Удлинение кабеля приводит к тому, что волокна, расположенные в центре модуля, начинают смещаться к внутренней поверхности модуля у ЦСЭ (рис. 1).




Рис. 1. Расположение волокон в оптическом модуле.

При этом еще не происходит удлинения волокна. При дальнейшем удлинении волокно распрямляется за счет избыточной длины в модуле. После распрямления начинает удлиняться само волокно, при этом оно не должно превысить некоторого допустимого значения. Поэтому допустимое удлинение кабеля вычисляется по следующей формуле:

$$\varepsilon_{доп} = \varepsilon_{к} + \varepsilon_{изб} + \varepsilon_{ог} ,$$

где,  $\varepsilon_{доп}$  – максимально допустимое удлинение кабеля;

$\varepsilon_{к}$  – допустимое удлинение кабеля, при котором волокно не подвергается механическому напряжению;

$\varepsilon_{изб}$  – избыточная длина волокна в модуле;

$\epsilon_{ов}$  – максимально допустимое удлинение оптического волокна.

Избыточная длина волокна в модуле закладывается при его изготовлении и задается изготовителем ОК.

Максимально допустимое удлинение оптического волокна определяется исходя зависимости срока службы оптического волокна от приложенной растягивающей нагрузки. При определенном сроке службы кабеля в 25 лет, допускается удлинение волокна на величину до 0,25% без ухудшения его свойств в течение всего времени. Следует понимать, что максимально допустимая растягивающая нагрузка действует на кабель максимум несколько суток раз в 10-15 лет [3], что также гарантирует сохранение свойств волокна в течение всего срока службы.

Допустимое удлинение кабеля, при котором волокно не подвергается механическому напряжению, зависит от конструкции, определяемой конкретным изготовителем, и рассчитывается по следующей формуле:

$$\epsilon_{\kappa} = -1 + \sqrt{1 + \frac{4\pi^2 R^2}{S^2} \left( 2 \frac{\Delta R}{R} - \frac{\Delta R^2}{R^2} \right)}$$

где,  $R$  – радиус скрутки;

$S$  – шаг скрутки;

$\Delta R$  – зазор между оптическим волокном и внутренней стенкой модуля.

Путем увеличения радиуса скрутки и зазора (внутреннего пространства модуля), а также уменьшения шага скрутки можно получить большее допустимое удлинение кабеля без механического напряжения волокна. При этом шаг скрутки не должен быть меньше определенной величины, определяемой минимальным радиусом кривизны волокна за счет спиральной скрутки модулей.

Таким образом, зная начальный модуль упругости кабеля, его сечение и допустимое удлинение, можно определить максимально допустимую растягивающую нагрузку на кабель (МДРН):

$$МДРН = E_{каб} S_{каб} \epsilon_{дон}$$

Именно эта расчетная величина, указывается изготовителем в характеристиках кабеля.

Соответственно, при расчете нагрузок, действующих на кабель при заданных условиях эксплуатации необходимо, чтобы они не превышали МДРН кабеля.

#### 1.4. Прочие допустимые нагрузки.

**Допустимая монтажная нагрузка (ДМН)** – нагрузка, которая допустима при монтаже кабеля и его прокатке через ролики.

**Максимально допустимая монтажная нагрузка (МДМН)** – нагрузка, которая допустима при выставлении монтажных стрел провеса.

**Разрывная нагрузка** – нагрузка, при которой происходит разрыв кабеля.

Значения данных нагрузок зависят от механических свойств кабеля, как совокупности конструкции и материалов (в первую очередь количества силовых элементов), а, следовательно, пропорциональны значению МДРН.

#### 1.5. Масса кабеля.

Рассчитывается как масса отдельных материалов из которых состоит кабель.

$$M_{каб} = M_{ЦСЭ} + M_{ОВ} + M_{ПБТ} + M_{корд} + M_{гв} + M_{гн} + M_{пр.об.} + M_{нить} + M_{об}$$

где  $M_{ЦСЭ}$ ,  $M_{ОВ}$ ,  $M_{ПБТ}$ ,  $M_{корд}$ ,  $M_{гв}$ ,  $M_{гн}$ ,  $M_{пр.об.}$ ,  $M_{нить}$ ,  $M_{об}$  - массы центрального силового элемента, оптических волокон, ПБТ, корделей, гидрофобов внутримодульного и межмодульного, промежуточной оболочки, силовых нитей и наружной оболочки соответственно.

#### 1.6. Наружный диаметр кабеля.

Рассчитывается следующим образом:

$$D_{\text{каб}} = D_{\text{скр}} + 2h_{\text{пр.об.}} + 2h_{\text{нить}} + 2h_{\text{об}}$$

Где  $D_{\text{скр}}$  – диаметр по скрутке, который складывается из диаметра центрального силового элемента и диаметров оптических модулей;


$h_{\text{пр.об.}}$  – толщина промежуточной оболочки (при ее наличии);

$h_{\text{нить}}$  – толщина слоя силовых нитей;

$h_{\text{об.}}$  – толщина наружной оболочки.

### 1.7. Конечный модуль упругости.

Первоначальное удлинение оптического кабеля при увеличении прикладываемой нагрузке происходит по начальному модулю упругости. Однако после снятия максимальной нагрузки, в кабеле остается остаточное удлинение (см. рис)



Далее растяжение-сжатие происходит по прямой 2 на рисунке, соответственно расчет нужно проводить по конечному модулю упругости, определяемому как тангенс угла между получившейся прямой 2 и осью удлинения.

Для определения конечного модуля упругости необходимо провести тест на растяжение-сжатие. К кабелю прикладывается растягивающая нагрузка, возрастающая до МДРН. Параллельно фиксируется удлинение кабеля.

Далее растягивающая нагрузка снимается и фиксируется остаточное удлинение. Точка на графике, соответствующая этому растяжению, соединяется с точкой, соответствующей МДРН и максимально допустимому удлинению кабеля.

Тангенс угла между получившейся прямой 2 и осью удлинения будет равен конечному модулю упругости:

$$E_{\text{кон}} = \tan \beta = \frac{\text{МДРН}}{(\varepsilon_{\text{дон}} - \varepsilon_{\text{ост}}) \cdot S_{\text{каб}}},$$


где  $\varepsilon_{\text{дон}}$  - остаточное удлинение кабеля.

### 1.8. Модуль упругости после вытяжки.

При расчетах необходимо учитывать вытяжку кабеля при среднеэксплуатационной нагрузке. Вытяжка кабелей имеет место для всех типов кабелей, в независимости от материала армирующих элементов. Величина вытяжки определяется как свойствами кабеля, так и величиной растягивающей нагрузки. При проектировании подвески кабеля необходимо рассчитывать стрелы провеса и тяжения кабеля с учетом его вытяжки при среднеэксплуатационной нагрузке, которая не всегда бывает определяющей в эксплуатации, а также и в режиме после воздействия максимальной внешней нагрузки, воздействие которой, может приводить к большей остаточной деформации кабелей. Условия, при которых удлинение кабеля будет наибольшим при его

эксплуатации, определяются условиями подвески (длина пролета, стрела провеса, внешние климатические нагрузки) и физико-механическими параметрами кабеля.

Для определения модуля упругости после вытяжки проводят тест на вытяжку в соответствии с IEEE 1222. К кабелю прикладывается растягивающая нагрузка, равная 50% МДРН. При этом температура должна оставаться постоянной. Регистрируются удлинения кабеля через 1, 10, 100 и 1000ч.



Получившийся график зависимости вытяжки от времени описывается функцией:

$$\varepsilon = A(t)^B,$$

где  $\varepsilon$  – удлинение кабеля;


$t$  – время, ч;

$A, B$  – коэффициенты, вычисляемые из эксперимента.

Коэффициент  $A$  определяется как вытяжка, зафиксированная через 1 час после начала эксперимента. Коэффициент  $B$  определяется путём подстановки в уравнения текущего значения вытяжки, времени и известного значения коэффициента  $A$ :

$$B = \frac{\log \varepsilon - \log A}{\log t}$$

Зная коэффициенты  $A$  и  $B$ , можно вычислить величину вытяжки кабеля через 25 лет при значении нагрузки 50% от МДРН. Через соответствующую точку можно построить зависимость удлинения от нагрузки для СОК при учёте 25 летней вытяжки.



Тангенс угла между получившейся прямой и осью удлинения будет равен модулю упругости после вытяжки:

$$E_{\text{выт}} = \tan \gamma = \frac{\left( \frac{\varepsilon_{\text{доп}}}{0,5\varepsilon_{\text{доп}} + \varepsilon_{\text{выт}}} \right) \cdot 0,5MДРН}{\varepsilon_{\text{доп}} \cdot S_{\text{каб}}},$$

где  $\varepsilon_{\text{выт}}$  – удлинение СОК после 25 летней вытяжки.

### 1.9. Минимально допустимый радиус изгиба кабеля.

Определяется по следующей формуле:

$$R_{\text{изг.мин.}} = 20D_{\text{каб}}$$

### 1.10. Температурный коэффициент линейного расширения.

ТКЛР всех элементов в кабеле (кроме арамидных нитей) имеет положительное значение.

ТКЛР арамидных нитей имеет отрицательное значение.

ТКЛР всего кабеля будет определяться исходя из условия равновесия всех элементов, входящих в кабель, по следующей формуле:

$$\alpha_{\text{каб}} = \frac{\sum_{i=1}^m \alpha_i E_i S_i}{E_i S_i}$$

Где  $\alpha_i$  - ТКЛР каждого элемента кабеля.

### 1.11. Температуры эксплуатации и монтажа.

Температурный диапазон эксплуатации определяется исходя из требований, указанных в «Правилах применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утвержденных Приказом Мининформсвязи России № 47 от 19.04.2006г.

Минимально допустимая температура монтажа определяется исходя из проведенных испытаний на изгиб кабеля при отрицательных температурах и обеспечивается соответствующими применяемыми материалами и технологией производства.

### 1.12. Максимально допустимый потенциал электрического поля.

Максимально допустимый потенциал электрического поля определяется исходя из типа материала применяемого в оболочке.

Обычный полиэтилен средней или высокой плотности в оболочке допускает максимальное воздействие потенциала электрического поля в 12 кВ.

Трекингостойкий полиэтилен в оболочке допускает максимальное воздействие потенциала электрического поля в 24 кВ.

## 2. Расчет стрел провеса и нагрузок при различных климатических условиях.

### 2.1. Вес кабеля.

Вес кабеля в Н/м рассчитывается исходя из заданной массы кабеля кг/км по следующей формуле:

$$W_{\text{каб}} = \frac{mg}{1000}$$

Где  $g$  – ускорение свободного падения, м/с<sup>2</sup>.

## 2.2. Растягивающая нагрузка, действующая на кабель.


Растягивающая нагрузка,  $H$ , действующая на кабель вычисляется следующим образом:

$$H = \frac{WL^2}{8S}$$

где  $W$  – линейный вес кабеля, Н/м;

$L$  – расстояние между опорами, м;

$S$  – стрела провеса, м – определяемая как максимальная величина, на которую провисает кабель от горизонтальной линии между точками подвеса кабеля.



Исходя из формулы, видно, что нагрузка на кабель увеличивается с увеличением веса кабеля и расстояния между опорами и уменьшается при увеличении стрелы провеса.


Начальная нагрузка на кабель:

$$H_{нач} = \frac{WL^2}{8S_{нач}}$$

## 2.3. Перепад высот между опорами.

При разной высоте точек подвеса, кривая провисания кабеля будет несимметричной и низшая точка этой кривой будет находиться не посередине, а ближе к более низкой опоре.

В данном случае, для расчета стрел провеса удобно пользоваться значениями эквивалентных пролетов.



Можно достроить левую ветвь кривой до точки, одинаковой по высоте с правой, и получить симметричную кривую.

Расстояние  $L_1$  называется малым эквивалентным пролетом, а расстояние  $L_2$  – большим эквивалентным пролетом.

Расстояния  $L_1$  и  $L_2$  рассчитываются следующим образом:

$$L_1 = L - \frac{2hH_{нач}}{WL}$$

$$L_2 = L + \frac{2hH_{нач}}{WL}$$

Стрелы провеса  $S_1$  и  $S_2$ :

$$S_1 = \frac{WL_1^2}{8H}$$

$$S_2 = \frac{WL_2^2}{8H}$$

Где  $h$  – перепад высот между точками подвеса кабеля, м.  
В случае подвеса кабеля на одном уровне  $L_1=L_2=L$  и  $S_1=S_2=S$ .

#### 2.4. Длина подвешенного кабеля.

Очевидно, что длина подвешенного кабеля больше расстояния между опорами, за счет некоторого провеса кабеля и она, тем больше, чем больше стрела провеса.  
Длина подвешенного кабеля рассчитывается следующим образом:

$$L_{каб} = L + \frac{4}{3} \left( \frac{S_1^2}{L_1} + \frac{S_2^2}{L_2} \right)$$

#### 2.5. Длина кабеля в ненагруженном состоянии:

Для дальнейших расчетов необходимо знать длину кабеля между опорами, как если бы он не находился под действием растягивающих нагрузок ( $H = 0$ ). Данная величина называется длиной кабеля в ненагруженном состоянии,  $L_{н0}$ :

$$L_{н0} = \frac{L_{каб}}{1 + \left( \frac{H}{E_{каб} S_{каб}} \right)}$$

#### 2.6. Длина кабеля в ненагруженном состоянии с учетом температуры:

Дальше необходимо определить длину кабеля в ненагруженном состоянии с учетом температуры кабеля,  $L_{нк}$ . Под действием температуры кабель может, как удлиняться, так и сжиматься и эта способность определяется температурным коэффициентом линейного расширения кабеля (ТКЛР,  $1/^\circ\text{C}$ ).

$$L_{нк} = L_{н0} \left[ 1 + \text{ТКЛР}(T - T_{cp}) \right]$$

где  $T$  – температура кабеля в условиях эксплуатации;  $T_{cp}$  – средняя температура эксплуатации.

#### 2.7. Вес кабеля при воздействии максимального гололеда.

В некоторые периоды эксплуатации происходит обледенение оптического кабеля подвешенного между опорами. При этом величина обледенения зависит от географического местоположения подвешенного кабеля и определяется районами гололедности по классификации и картам гололедных районов РФ, согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) – 7 ред.

Гололедная нагрузка действует на кабель вертикально вниз.

Исходя из заданного района гололедности определяют толщину стенки льда на кабеле и рассчитывают вес кабеля в условиях обледенения:

$$W_z = W + \rho_n g \pi K_i K_d C (d + K_i K_d C)$$

Где  $\rho_n$  – объемная масса гололеда (обычно  $0,9 \cdot 10^{-3}$ ), кг/см<sup>3</sup>;

$C$  – толщина стенки гололеда, мм;

$d$  – диаметр кабеля, мм;


$K_i$  и  $K_d$  – коэффициенты учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте и в зависимости от диаметра провода.

Коэффициенты  $K_i$  и  $K_d$  учитывающие изменение толщины стенки гололеда

Высота расположения приведенного центра тяжести проводов, тросов и средних точек зон конструкций опор над поверхностью земли, м	Коэффициент учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте над поверхностью земли	$K_i$	Диаметр провода (троса), мм	Коэффициент учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зависимости от диаметра провода (троса)
25	1,0		10	1,0
30	1,4		20	0,9
50	1,6		30	0,8
70	1,8		50	0,7
100	2,0		70	0,6

*Примечание.* Для промежуточных высот и диаметров значения коэффициентов  $K_i$  и  $K_d$  определяются линейной интерполяцией.

Нормативную толщину стенки гололеда плотностью  $0,9 \text{ г/см}^3$  следует принимать по табл. в соответствии с картой районирования территории России по толщине стенки гололеда или по региональным картам районирования.



Карта районирования территории РФ по толщине стенки гололеда


Нормативная толщина стенки гололеда  $b_0$  для высоты 10 м над поверхностью земли



Район по гололеду	Нормативная толщина стенки гололеда $b_g$ , мм
I	10
II	15
III	20
IV	25
V	30
VI	35
VII	40
Особый	Выше 40

## 2.8. Ветровая нагрузка на кабель при гололеде.

Также необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации на подвешенный оптический кабель действуют ветровые нагрузки и следует рассчитать максимальную нагрузку под воздействием ветра. Для этого, исходя из географического места подвеса кабеля, по классификации и картам районов РФ по максимальной ветровому давлению (или скорости ветра), выбирают необходимое значение.



Ветровая нагрузка действует на кабель в горизонтальном направлении, перпендикулярном его оси.

Ветровая нагрузка (Н/м) рассчитывается следующим образом:

$$W_e = \alpha_w K_l K_w C_x W(d_{каб} + 2K_i K_d C) \cdot 10^{-3}$$

где  $\alpha_w$  - коэффициент, учитывающий неравномерность ветрового давления по пролету ВЛ, принимаемый равным:

Ветровое давление, Па	До 200	240	280	300	320	360	400	500	580 и более
Коэффициент $\alpha_w$	1	0,94	0,88	0,85	0,83	0,80	0,76	0,71	0,70

Промежуточные значения  $\alpha_w$  определяются линейной интерполяцией;

$K_l$  - коэффициент, учитывающий влияние длины пролета на ветровую нагрузку, равный 1,2 при длине пролета до 50 м, 1,1 - при 100 м, 1,05 - при 150 м, 1,0 - при 250 м и более (промежуточные значения  $K_l$  определяются интерполяцией);

$K_w$  - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте в зависимости от типа местности, определяемый по табл:

#### Изменение коэффициента $K_w$ по высоте в зависимости от типа местности

Высота расположения приведенного центра тяжести проводов, тросов и средних точек зон конструкций опор ВЛ над поверхностью земли, м	Коэффициент $K_w$ для типов местности		
	A	B	C
До 15	1,00	0,65	0,40
20	1,25	0,85	0,55
40	1,50	1,10	0,80
60	1,70	1,30	1,00
80	1,85	1,45	1,15
100	2,00	1,60	1,25
150	2,25	1,90	1,55
200	2,45	2,10	1,80
250	2,65	2,30	2,00
300	2,75	2,50	2,20
350 и выше	2,75	2,75	2,35

По условиям воздействия ветра на ВЛ различают три типа местности:

A - открытые побережья морей, озер, водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

B - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой не менее 2/3 высоты опор;

C - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м, просеки в лесных массивах с высотой деревьев более высоты опор, орографически защищенные извилистые и узкие склоновые долины и ущелья.

$C_x$  - коэффициент лобового сопротивления, принимаемый равным: 1,1 - для кабелей, свободных от гололеда, диаметром 20 мм и более; 1,2 - для всех кабелей, покрытых гололедом, и для всех проводов и тросов, свободных от гололеда, диаметром менее 20 мм;

$W$  - нормативное ветровое давление, Па, в рассматриваемом режиме:

- в режиме максимального ветра:  $W = W_0$  - определяется по табл. в зависимости от ветрового района:

#### Нормативное ветровое давление $W_0$ на высоте 10 м над поверхностью земли

Район по ветру	Нормативное ветровое давление $W_0$ , Па (скорость ветра $v_0$ , м/с)
I	400 (25)
II	500 (29)
III	650 (32)
IV	800 (36)
V	1 000 (40)
VI	1 250 (45)
VII	1 500 (49)
Особый	Выше 1 500 (выше 49)

- в режиме максимального гололеда:

$W = W_f$  – определяется, следующим образом:

Нормативное ветровое давление при гололеде  $W_f$  с повторяемостью 1 раз в 25 лет определяется по скорости ветра при гололеде  $v_f$ .

Скорость ветра  $v_f$  принимается по региональному районированию ветровых нагрузок при гололеде или определяется по данным наблюдений согласно методическим указаниям по расчету климатических нагрузок. При отсутствии региональных карт и данных наблюдений  $W_f = 0,25 W_0$ .


Если в исходных данных известна скорость ветра  $v_0$ , то ветровое давление (Па) определяется следующим образом:

$$W = \frac{v^2}{1,6}$$

## 2.9. Максимальная нагрузка, действующая на кабель.

Совместное действие вертикальной гололедной нагрузки и горизонтальной ветровой определяется как максимальная нагрузка по следующей формуле:

$$W_{\max} = \sqrt{W_{\Gamma}^2 + W_{\text{в}}^2}$$



## 2.10. Расчет максимальной стрела провеса.

2.10.1. Определив максимальную нагрузку, можно узнать длину кабеля в нагруженном состоянии (из п. 2.5. и п. 2.2.):

$$L_{\max} = L_{\text{нк}} \left[ 1 + \left( \frac{W_{\max} L^2}{8 S_{\max} E_{\text{каб}} S_{\text{каб}}} \right) \right]$$

2.10.2. Эта же величина равна:

$$L_{\max} = L + \frac{4}{3} \left( \frac{S_1^2}{L_1} + \frac{S_2^2}{L_2} \right)$$

2.10.3. Из п.п. 2.2. и 2.4.

$$S_1 = \frac{S L_1^2}{L^2}$$
$$S_2 = \frac{S L_2^2}{L^2}$$

2.10.4. Подставив выражения из 2.10.3. в 2.10.2. получим:

$$L_{\max} = L + \left( \frac{4 S^2}{3 L^4} \right) (L_1^3 + L_2^3)$$

2.10.5. Из п.2.4 находим:

$$L_1 = L \left( 1 - \frac{h}{4S} \right)$$
$$L_2 = L \left( 1 + \frac{h}{4S} \right)$$

Тогда:

$$L_1^3 + L_2^3 = L^3 \left( 2 + \frac{3h^2}{8S^2} \right)$$

2.10.6. Подставим выражение из п.2.10.5. в выражение из п.2.10.4.:

$$L_{\max} = L + \left( \frac{8S_{\max}^2}{3L} \right) + \left( \frac{h^2}{2L} \right)$$

2.10.7. Приравняем выражения из 2.10.1. и 2.10.6.:

$$L + \left( \frac{8S_{\max}^2}{3L} \right) + \left( \frac{h^2}{2L} \right) - L_{\text{нк}} - \frac{L_{\text{нк}} W_{\max} L^2}{8S_{\max} E_{\text{каб}} S_{\text{каб}}} = 0$$

После преобразования, получим кубическое уравнение следующего вида:

$$S_{\max}^3 + S_{\max} \left( \frac{3L}{8} \right) \left( L + \frac{h^2}{2L} - L_{\text{нк}} \right) - \left( \frac{3L}{8} \right) \left( \frac{L_{\text{нк}} W_{\max} L^2}{8E_{\text{каб}} S_{\text{каб}}} \right) = 0$$

2.10.8. Т. е.:

$$S_{\max}^3 + aS_{\max} + b = 0$$

где:

$$a = \frac{3 \left( L^2 + \frac{h^2}{2} - LL_{\text{нк}} \right)}{8}$$

$$b = \frac{-3W_{\max} L^3 L_{\text{нк}}}{64E_{\text{каб}} S_{\text{каб}}}$$

2.10.9. Решив кубическое уравнение можно получить значения максимальной стрелы провеса при наиболее сложных погодных условиях:

Если

$$\left( \frac{a}{3} \right)^3 + \left( \frac{-b}{2} \right)^2 \geq 0$$

то:

$$S_{\max} = \sqrt[3]{\left( \frac{-b}{2} \right) + \sqrt{\left( \frac{a}{3} \right)^3 + \left( \frac{-b}{2} \right)^2}} + \sqrt[3]{\left( \frac{-b}{2} \right) - \sqrt{\left( \frac{a}{3} \right)^3 + \left( \frac{-b}{2} \right)^2}}$$

Если

$$\left(\frac{a}{3}\right)^3 + \left(\frac{-b}{2}\right)^2 < 0$$

то:

$$S_{\max} = 2\sqrt{\frac{-a}{3}} \cos \left\{ \left(\frac{1}{3}\right) \cos^{-1} \left[ \frac{\left(\frac{-b}{2}\right)}{\left(\frac{-a}{3}\right)^{3/2}} \right] \right\}$$

### 2.11. Максимальная растягивающая нагрузка при наихудших условиях.

Зная максимальную стрелу провеса кабеля, легко найти (по аналогии с п.2.2.) максимальную растягивающую нагрузку, действующую на кабель, при наихудших погодных условиях:

$$H_{\max} = \frac{W_{\max} L^2}{8S_{\max}}$$

Эквивалентные пролеты и стрелы провеса при переде высот между опорами рассчитываются по аналогии с п.2.3, только вместо начального веса и нагрузки подставляются максимальный вес и максимальная нагрузка:

$$L_{1\max} = L - \frac{2hH_{\max}}{W_{\max} L}$$

$$L_{2\max} = L + \frac{2hH_{\max}}{W_{\max} L}$$

$$S_{1\max} = \frac{W_{\max} L_1^2}{8H_{\max}}$$

$$S_{2\max} = \frac{W_{\max} L_2^2}{8H_{\max}}$$

### 2.12. Расчет монтажной стрелы провеса, нагрузки и монтажной таблицы.

По п. 2.6. определяется длина кабеля в ненагруженном состоянии с учетом монтажной температуры:

$$L_{н.монт} = L_{но} \left[ 1 + ТКЛР(T_{мон} - T_{ср}) \right]$$

Далее расчет ведется, согласно п.п. 2.10.8, 2.10.9 и 2.11 подставляя соответствующую длину кабеля в ненагруженном состоянии ( $L_{н.монт}$ ), модуль упругости кабеля  $E_{каб}$  и вес кабеля  $W_{каб}$  и определяется стрела провеса при соответствующей температуре монтажа ( $S_{мон}$ ) и нагрузка ( $H_{мон}$ ).

Монтажная таблица – монтажные нагрузки и стрелы провеса при различных температурах монтажа исходя из заданной начальной нагрузки.

Расчет монтажной таблицы ведется аналогично расчету максимальной нагрузки и стрел.

Определяется длина кабеля в ненагруженном состоянии при различной температуре:

$$L_{МОН.лк} = L_{но} \left[ 1 + ТКЛР(T_{мон} - T_{ср}) \right]$$

где  $T_{мон}$  – температура кабеля при монтаже;  $T_{ср}$  – средняя температура эксплуатации.

Эта длина используется при расчете коэффициентов для определения монтажной стрелы провеса, в качестве веса используется вес кабеля в нормальных условиях:

$$a = \frac{3 \left( L^2 + \frac{h^2}{2} - LL_{\text{МОИнк}} \right)}{8}$$

$$b = \frac{-3W_{\text{каб}} L^3 L_{\text{МОИнк}}}{64E_{\text{каб}} S_{\text{каб}}}$$

По рассчитанным коэффициентам вычисляется  $S_{\text{мон}}$  и  $H_{\text{мон}}$ , согласно п.2.10.9 и 2.11.

### 2.13. Расчет конечной стрелы провеса и нагрузки при нормальных условиях.

После воздействия на кабель максимально тяжелого режима (гололед с ветром), кабель возвращается (сжимается) в нормальное состояние по конечному модулю упругости, т.е. остается остаточное удлинение (см. п.1.7).

Для того чтобы рассчитать конечную стрелу провеса и нагрузку при нормальных условиях необходимо определить длину кабеля при воздействии максимальной нагрузки:

$$L_{\text{каб.к.}} = L + \frac{4}{3} \left( \frac{S_{1\text{max}}^2}{L_{1\text{max}}} + \frac{S_{2\text{max}}^2}{L_{2\text{max}}} \right)$$

Далее эта длина приводится к длине кабеля в ненагруженном состоянии по конечному модулю упругости:

$$L_{\text{кк}} = L_{\text{к0}} = \frac{L_{\text{каб.к.}}}{1 + \left( \frac{H_{\text{max}}}{E_{\text{кон.}} S_{\text{каб}}} \right)}$$

Затем по п.п. 2.10.8, 2.10.9 и 2.11 (подставляя  $W$ ,  $L_{\text{кк}}$ ,  $E_{\text{кон}}$ ) находим конечную стрелу провеса  $S_{\text{н.кон}}$  и нагрузку  $H_{\text{н.кон}}$ .

Эквивалентные длины пролетов и стрел провеса (при наличии перепада высот между опорами) определяются согласно п. 2.3., подставляя вес кабеля и рассчитанную нагрузку.

### 2.14. Расчет стрелы провеса и нагрузки при нормальных условиях после реализации вытяги.

В процессе эксплуатации кабеля при подвесе происходит его вытяжка (см. п.1.8).

Для того, чтобы определить стрелу провеса  $S_{\text{н.выт.}}$  и нагрузку  $H_{\text{н.выт}}$  после вытяжки, необходимо воспользоваться формулами из п.п. 2.10.8, 2.10.9 и 2.11, подставляя в коэффициент  $b$  вместо начального модуля упругости, модуль упругости после вытяжки  $E_{\text{выт.}}$ . Вес принимается равным весу кабеля.

Эквивалентные длины пролетов  $L_{1\text{н.выт.}}$ ,  $L_{2\text{н.выт}}$  и стрел провеса  $S_{1\text{н.выт.}}$ ,  $S_{2\text{н.выт}}$  (при наличии перепада высот между опорами) определяются согласно п. 2.3., подставляя вес кабеля и рассчитанную нагрузку.

### 2.15. Расчет стрел провеса и нагрузок при минимальной и максимальной температуре эксплуатации после реализации вытяжки.

По п. 2.6. определяется длина кабеля в ненагруженном состоянии с учетом минимальной или максимальной температуры:

$$L_{n \min T} = L_{но} [1 + ТКЛР(T_{\min} - T_{ср})]$$

$$L_{n \max T} = L_{но} [1 + ТКЛР(T_{\max} - T_{ср})]$$

Далее расчет ведется, согласно п.п. 2.10.8, 2.10.9 и 2.11 подставляя соответствующую длину кабеля в ненагруженном состоянии ( $L_{n \min T}$ ,  $L_{n \max T}$ ), модуль упругости вытяжки  $E_{выт}$  и вес кабеля  $W$  и определяется стрела провеса при соответствующей температуре ( $S_{n \min T}$ ,  $S_{n \max T}$ ) и нагрузки ( $H_{n \min T}$ ,  $H_{n \max T}$ ).

## 2.16. Расчет стрелы провеса и нагрузки при максимальных условиях (гололед + ветер) после реализации вытяжки.

Определяется длина кабеля между опорами по п.2.4. подставляя соответствующие значения эквивалентных пролетов и стрел провеса после вытяжки в нормальных условиях (по п.2.4):

$$L_{каб.выт} = L + \frac{4}{3} \left( \frac{S_{1н.выт}^2}{L_{1н.выт}} + \frac{S_{2н.выт}^2}{L_{2н.выт}} \right)$$

Затем определяется длина кабеля в ненагруженном состоянии (по конечному модулю упругости) по п.2.5.:

$$L_{каб.выт0} = \frac{L_{каб.выт}}{1 + \left( \frac{H_{н.выт.}}{E_{кон} S_{каб}} \right)}$$

С учетом температуры:

$$L_{к.каб.выт} = L_{каб.выт0} [1 + ТКЛР(T - T_{ср})]$$

Далее расчет ведется, согласно п.п. 2.10.8, 2.10.9 и 2.11 подставляя соответствующую длину кабеля после вытяжки ( $L_{к.каб.выт}$ ), конечный модуль упругости  $E_{кон}$ , максимальную нагрузку  $W_{max}$  (из п.2.9) и определяется стрела провеса при максимальных нагрузках после вытяжки ( $S_{тахвыт}$ ) и нагрузка ( $H_{тахвыт}$ ).

Эквивалентные длины пролетов  $L_{1тахвыт}$ ,  $L_{2тахвыт}$  и стрел провеса  $S_{1тахвыт}$ ,  $S_{2тахвыт}$  (при наличии перепада высот между опорами) определяются согласно п. 2.3., подставляя максимальную нагрузку  $W_{max}$  и рассчитанную растягивающую нагрузку  $H_{тахвыт}$ .

## 2.17. Определение роли вытяжки при расчете максимальных нагрузок.

Если при воздействии максимальных нагрузок на кабель (гололед и ветер), стрела провеса после реализации вытяжки (по п.2.16) будет больше стрелы провеса кабеля не подвергшийся вытяжке (по п.2.11):

$$S_{\max выт} > S_{\max}$$

то в таком случае **вытяжка является определяющим фактором** и при расчетах необходимо учитывать стрелы провеса и нагрузки, возникающие после реализации вытяжки (по п.2.16).

Если же максимальная стрела провеса после вытяжки (по п.2.16) меньше максимальной стрелы провеса без учета вытяжки (по п.2.11):

$$S_{\max выт} < S_{\max}$$

то в таком случае **вытяжка НЕ является определяющим фактором** и при расчетах необходимо учитывать стрелы провеса и нагрузки, возникающие после первоначального удлинения кабеля (по п.2.11).

## 2.18. Расчет стрелы провеса и нагрузки при воздействии максимального гололеда.

Для того, чтобы определить максимальную вертикальную стрелу провеса  $S_{\max.вер.}$  и нагрузку  $H_{\max.вер.}$ , необходимо воспользоваться формулами из п.п. 2.10.8, 2.10.9 и 2.11, подставляя  $L_{к.каб.выт}$  и  $E_{кон}$  (если вытяжка – фактор) или  $L_{НК}$  и  $E_{нач}$  (если вытяжка – не фактор). Вес принимается равным весу кабеля под воздействием гололеда  $W_e$  (по п.2.7).

Эквивалентные длины пролетов  $L_{1e}$ ,  $L_{2e}$  и стрел провеса  $S_{1e}$ ,  $S_{2e}$  (при наличии перепада высот между опорами) определяются согласно п. 2.3., подставляя вес кабеля под воздействием льда и рассчитанную нагрузку  $H_{\max.вер.}$

## 2.19. Расчет стрелы провеса и нагрузки при воздействии максимальной силы ветра.

Максимальная ветровая нагрузка, действующая на кабель определяется по п.2.8:

$$W_{e \max} = \alpha_w K_l K_w C_x W_0 d_{каб} \cdot 10^{-3}$$

При этом используется максимальное ветровое давление  $W_0$  и диаметр кабеля  $d_{каб}$  без воздействия гололеда.

Если максимальная ветровая нагрузка при воздействии гололеда  $W_e$  (по п.2.8) больше максимальной ветровой нагрузки без гололеда  $W_{e \max}$ :

$$W_e > W_{e \max}$$

то тогда для данного режима берется ветровая нагрузка при гололеде:

$$W_{e \max} = W_e$$

Для того, чтобы определить максимальную горизонтальную стрелу провеса  $S_{\max.гор.}$  и нагрузку  $H_{\max.гор.}$ , необходимо воспользоваться формулами из п.п. 2.10.8, 2.10.9 и 2.11, подставляя  $L_{к.каб.выт}$  и  $E_{кон}$  (если вытяжка – фактор) или  $L_{НК}$  и  $E_{нач}$  (если вытяжка – не фактор). Вес принимается равным весу кабеля под воздействием максимального ветра  $W_{e \max}$ .

Эквивалентные длины пролетов  $L_{1e}$ ,  $L_{2e}$  и стрел провеса  $S_{1e}$ ,  $S_{2e}$  (при наличии перепада высот между опорами) определяются согласно п. 2.3., подставляя вес кабеля под воздействием ветра  $W_{e \max}$  и рассчитанную нагрузку  $H_{\max.вер.}$

## 2.20. Проверка допустимости расчетных значений заданным условиям.

Результаты расчетов должны быть проверены на допустимость заданным условиям (в тех частях, где они заданы):

Максимальная растягивающая нагрузка на кабель не должна превышать допустимую:

$$H_{\max} < H_{\max \text{ доп}}$$

Максимальная вертикальная стрела провеса не должна превышать допустимую:

$$S_{\max \text{ вер}} < S_{\max \text{ вер. доп}}$$

Максимальная горизонтальная стрела провеса не должна превышать допустимую:

$$S_{\max \text{ гор}} < S_{\max \text{ гор. доп}}$$



Минимальное расстояние от кабеля (при максимальной вертикальной стреле) до земли не должно быть меньше допустимого:

$$h_{\min} = \text{Высота}_{\text{подвеса}} - S_{\max \text{ вep}} < h_{\min \text{ доп}}$$

Монтажная нагрузка не должна превышать максимально допустимую монтажную нагрузку:

$$H_{\text{мон}} < \text{МДМН}$$

И другие проверки согласно заданным условиям.

### 3.1. Расчет стрелы провеса на произвольном расстоянии от одной из опор.

Для того, чтобы рассчитать стрелу провеса на любом расстоянии от одной из опор, достаточно воспользоваться следующей формулой:

$$S_y = S_2 \left( 1 - \frac{4 \left( \frac{L_2}{2} - y \right)^2}{L_2^2} \right)$$

Где  $y$  – расстояние от более высокой опоры,  $S_2, L_2$  – эквивалентная стрела провеса и расстояние для более высокой опоры,  $S_y$  – стрела провеса на заданном расстоянии от более высокой опоры.

### 3.2. Расчет монтажной таблицы для других расстояний между опорами при заданной начальной стреле провеса или нагрузке.

Если задана начальная стрела провеса, то начальная нагрузка рассчитывается по п. 2.2, подставляя требуемое расстояние между опорами  $L_x$ .

Если задана начальная нагрузка, то начальная стрела провеса определяется из формулы по п.2.2:

$$S_{\text{нач}} = \frac{WL_x^2}{8H_{\text{нач}}}$$

Далее расчет ведется по п.п. 2.3-2.6 и 2.12.